


Järpen 201-09-27

Åre kommun tekniska kontoret; Lars-Erik Eriksson.

VA pumpstation Strandvägen 32 - 34

Under många år har vid höga dagvattenflöden pumpstationen släppt ut orenat avloppsvatten och därtill hörande produkter i sjön Liten. Våren 2010, efter telefonanmälan, var ansvarig anställd på plats och konstaterade fakta med resultatet att en slamsugningsbil rekvirerades och viken väster om gamla brons landfäste rensades från synliga utsläpp. Pumpstationens skötselansvarige sade då att detta var sen många år ett känt problem och att under året skulle problemet tekniskt åtgärdas. Under den senaste regntiden har problemen ånyo uppstått, dock inte i den omfattning som vid vårens problem. Vid dagens samtal med personal nere vid reningsverket fick vi uppgiften att inget var planerat och att vi skulle skriva till tekniska kontoret, om problemet, och för en snabb åtgärd, vilket vi nu gör. Vi emotser ett svar med tidsplan för när problemet bli åtgärdat.

Järpens fastighetsägarförening



Håkan Håkansson

Alstigen 1. 83005 Järpen